

**Сведения о проведенных контрольных мероприятиях в МБОУ СОШ № 11
в 2022 году и их результатах**

Наименование органа, осуществляющего контроль *	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Невинномысску (Госпожнадзор)	Выездная проверка исполнения предписания, выданного 25.06.2021 года	24.02.2022 - 03.03.2022	1. Допущена установка глухих решеток на окнах. 2. Не обеспечено проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. 3. Объект защиты не в полной мере оборудован автоматической пожарной сигнализацией. 4. Заполнение проемов в противопожарных преградах, отделяющее помещение архива на 3 этаже и помещение электрощитовой на 1 этаже, не имеют требуемого предела огнестойкости. 5. Не обозначено движение к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно. 5. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем.	1. По пункту № 4 настоящего акта проведены работы по установке специальной противопожарной двери с требуемым пределом огнестойкости. Стоимость работ 27 890 руб. 2. По остальным пунктам предписания написана заявка учредителю о финансировании мероприятий, указанных в выданном предписании от 03.03.2022 № 26-010-2022/0036прб\1
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Плановая выездная проверка МБОУ СОШ № 11	12.04.2022 - 25.04.2022	1. Полы в кабинет физики № 205 имеют дефекты и повреждения, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции. 2 Кабинет начальной школы № 105 не обеспечен холодным и горячим водоснабжением (раковиной). 3. Источники искусственного освещения кабинетов № 102 и 106 содержатся в неисправном состоянии. 4. Мебель (парты и стулья) не обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. 5. На туалетных кабинках в туалетных комнатах для мальчиков и девочек начальной школы отсутствуют двери.	По пункту 3 предписания проведена замена ламп в приборах освещения.
Контрольно-ревизионный отдел финансового управления администрации и города Невинномыска	соблюдение законодательства РФ и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении отдельных закупок	13.07.2022 - 29.07.2022	В проверяемом периоде в семи заключенных контрактах отсутствует обязательное условие о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта	Нарушение устранено: к указанным контрактам заключены дополнительные соглашения с обязательным условием о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта

